



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sulęcinie

HK.903.209.2025
Sulęcin, 2025-11-21

DECYZJA

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sulęcinie
Nr 486 HK.83.2025

Na podstawie art. 4 ust 1 pkt 1 i art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2024 r., poz. 416) oraz art.104 i art. 162 § 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2024, poz. 572 z późn.zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sulęcinie

stwierdza wygaśnięcie decyzji z dnia 28.10.2025 r. NR 437 HK.71.2025 orzekającej o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Rudnica **ponieważ decyzja stała się bezprzedmiotowa.**

Uzasadnienie:

W dniu 13.10.2025 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sulęcinie otrzymał od Zakładu Usług Komunalnych w Krzeszycach, sprawozdania z badań wody numer 037/2025-26 oraz 037/2025-27 z dnia 13.10.2025 r. pobranej w dniu 08.10.2025 r. z punktu w stacji uzdatniania wody – woda podawana do sieci oraz z punktu na sieci. W pobranej próbce wody w stacji uzdatniania wody (woda podawana do sieci) **stwierdzono** przekroczony parametr manganu w ilości 255 µg/l oraz na sieci wodociągowej Rudnica ul. Kolejowa 3A w ilości 387 µg/l - przy dopuszczalnej wartości: **50 µg/l**.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sulęcinie wydał w dniu 28.10.2025 r. decyzję NR 437 HK.71.2025 stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi.

W dniu 21.11.2025 r. PPIS w Sulęcinie otrzymał sprawozdania z badań próbek wody pobranych w dniu 04.11.2025 r. w ramach kontroli wewnętrznej z punktu znajdującego się w SUW – woda podawana do sieci oraz z punktu na sieci Rudnica ul. Kolejowa 10 B m.1 W pobranych próbkach wody nie stwierdzono przekroczenia parametru manganu.

W oparciu o powyższe informacje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sulęcinie orzekł jak w sentencji.

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Sulęcinie

mgr Beata Dziedzic

/podpisano elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Sulęcinie
ul. Lipowa 14B | 69-200 Sulęcin
+48 95 755 34 21
psse.sulecin@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-40410-88549-IWUGV-28

POUCZENIE: Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sulęcinie, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 130 § 1 i 2 KPA przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a §1.KPA). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna i podlega wykonania (Art. 127a. § 2 KPA).

Otrzymują:

1. Zakład Usług Komunalnych, ul. Gorzowska 7/6, 66-435 Krzeszyce

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Krzeszyce
2. Aa.

JM