

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SULĘCINIE



69-200 Sulęcín, ul. Lipowa 14b
tel. (95) 755-34-21, fax (95) 755-34-21
www.bip.wsse.gorzow.pl/pssesulecin/
e-mail: psse.sulecin@sanepid.gov.pl
NIP: 596-13-24-597

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SULĘCINIE

Znak pisma: HK.903.199.2023

Sulęcín, dnia 10 listopada 2023 r.

DECYZJA

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sulęcínie
NR⁴⁶⁴/2023 HK – 903.199.81.2023

Na podstawie art. 27 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 338 z późn.zm.) i art. 104 § 1 , art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) w związku z art. 12 ust.1 ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 537 z późn. zm.) i § 3 ust. 1 pkt 1 oraz § 21 ust.1 pkt.4, § 21 ust. 7,8,9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sulęcínie** po otrzymaniu w dniu 10.11.2023 r. informacji o wynikach badania wody pobranej w dniu 08.11.2023 r. z wodociągu publicznego Malta w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora wodociągu (badania wykonane przez laboratorium zewnętrzne akredytowane)

ORZEKA

- I. o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi, przygotowywania posiłków, do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych oraz prania, a także do mycia i kąpieli,
- II. woda bezpośrednio z kranu może być wykorzystywana tylko i wyłącznie do spłukiwania urządzeń sanitarnych.

NAKAZUJE administratorowi: Zakład Usług Komunalnych, ul. Gorzowska 7/6, 66-435 Krzeszyce

1. Przeprowadzenie działań naprawczych i doprowadzenia wody z wodociągu publicznego Malta do jakości odpowiadającej wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz.2294) - **natychmiast**
2. Powiadomienie ludności korzystającej z wodociągu publicznego Malta o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi, przygotowywania posiłków, a także do mycia i kąpieli - **natychmiast**
3. Zapewnienie zastępczego źródła wody do spożycia odpowiadającej wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) – **natychmiast**

Zastępcze źródło wody może stanowić woda konfekcjonowana lub woda z cysterny. Cysterna powinna posiadać aktualne, prawidłowe wyniki badań wody z niej pobranej.

W przypadku zastosowania cysterny nie posiadającej aktualnych wyników badań wody, należy na niej umieścić informację, że woda z cysterny może być wykorzystywana wyłącznie do celów gospodarczych po wcześniejszym przegotowaniu, **nie do celów spożywczych**.

W przypadku podjęcia decyzji o konieczności korzystania z cysterny/cystern do zaopatrywania ludności w wodę do celów spożywczych należy poinformować i uzyskać zgodę PPIS w Sulęcinie na pobieranie wody do napełniania cysterny ze wskazanego ujęcia.

4. Przedstawienie Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Sulęcinie wyników badania bakteriologicznego wody (**wody podawanej na sieć oraz z 4 punktów na sieci wodociągowej**) - w pełnym zakresie mikrobiologicznym (**bakterie gr. coli, Escherichia coli, Enterokoki kałowe, ogólna liczba mikroorganizmów w 22° C po 72 h**) potwierdzających skuteczność przeprowadzonych działań naprawczych i świadczących o jej przydatności do spożycia - spełniających wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) – **do dnia 30.11.2023 r.**

5. Powiadomienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sulęcinie o sposobie zawiadomienia konsumentów wody na piśmie **w terminie najpóźniej do dnia 13.11.2023 r.**

6. **Przedstawienie Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Sulęcinie planu działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji zaakceptowanym przez Wójta Gminy Krzeszyce – do dnia 15.11.2023 r.**

Decyzji w punktach 1, 2 i 3 nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności

UZASADNIENIE

W dniu 17.10.2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej zostały pobrane próbki wody do badań przez akredytowane Laboratorium AQUANET Poznań z wodociągu publicznego Malta z dwóch punktów na sieci wodociągowej oraz z punktu na SUW Malta - woda podawana do sieci. W pobranej próbce wody na sieci stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 1 jtk/100 ml. W punktach na sieci nie stwierdzono obecności bakterii. Administrator poinformował o podjętych działaniach naprawczych oraz zaplanował kolejny pobór próbek wody na dzień 25.10.2023 r.

W dniu 27.10.2023 r. administrator wodociągu otrzymał informację z laboratorium Aquanet Poznań o stwierdzeniu obecności bakterii grupy coli w próbce wody uzdatnionej pobranej w dniu 25.10.2023 r. w stacji uzdatniania wody Malta. – 3 jtk/100 ml oraz w próbce wody pobranej na sieci wodociągowej Krzeszyce ul. Gorzowska 7/6 w ilości 1 jtk/100 ml.

W związku z kolejnym potwierdzeniem zanieczyszczenia wody z wodociągu publicznego Malta (w okresie 30 dni) bakteriami grupy coli Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sulęcinie w dniu 27.10.2023 r. zdecydował o warunkowej przydatności wody do spożycia.

W dniu 10.11.2023 r. PPIS w Sulęcinie otrzymał informację o wynikach badań wody pobranej w dniu 08.11.2023 r. z wodociągu publicznego Malta w ramach wewnętrznej kontroli prowadzonej przez administratora wodociągu. W pobranych próbkach wody stwierdzono bakterie z grupy coli:

- woda uzdatniona (SUW Malta) – 14 jtk/100 ml
- sieć wodociągowa: Zakład Usług Komunalnych w Krzeszycach: 21 jtk/100 ml
- sieć wodociągowa: Szkoła Podstawowa w Kołczynie: 1 jtk/100 ml.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sulęcinie **stwierdził brak przydatności wody z wodociągu publicznego Malta do spożycia przez ludzi przygotowywania posiłków, do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych oraz prania, a także do mycia i kąpieli. Woda bezpośrednio z kranu może być wykorzystywana tylko i wyłącznie do splukiwania urządzeń sanitarnych.**

Korzystanie z wody zawierającej ww. bakterie **stanowi** zagrożenie dla zdrowia użytkowników ww. indywidualnego ujęcia wody. W związku z powyższym należało wydać decyzję o braku przydatności wody do spożycia, do czasu uzyskania przez administratora ujęcia pozytywnego wyniku bakteriologicznej analizy wody. Stwierdzenie wyżej wymienionych bakterii w wodzie może świadczyć o zanieczyszczeniu wody ściekami. ssugeruje również wtórne zanieczyszczenie, nieodpowiednie uzdatnianie, nadmierną zawartość substancji odżywczych w uzdatnionej wodzie oraz rozwój bakterii w osadach wewnątrz instalacji wodociągowych.

Zgodnie z art. 108 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami.

Z uwagi na powyższe wydanie niniejszej decyzji i nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności stało się konieczne.

Na podstawie art. 10 § 2 Ustawy z dn. 14.06.1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sulęcinie odstępuje od obowiązku zapewnienia stronom czynnego udziału w postępowaniu przed wydaniem decyzji.



Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Sulęcinie
Iwona Stawiak - Kuchniarz
Kierownik Nadzoru Sanitarnego

POUCZENIE: Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8 b, 66-400 Gorzów Wlkp. za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sulęcinie, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 130 § 1 i 2 KPA przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a §1.KPA). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna i podlega wykonania (Art. 127a. § 2 KPA).

Otrzymują:

1. Zakład Usług Komunalnych w Krzeszycach

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Krzeszyce
2. Centrum Zarządzania Kryzysowego przy Starostwie Powiatowym w Sulęcinie
3. Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp..
4. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sulęcinie
5. Aa. (HK,HŻ)
ABo